

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES



Institut National
Universitaire
Champollion

INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE J.F CHAMPOLLION

REMPLACEMENT D'UN GROUPE FROID

Cahier des Clauses Techniques Particulières

C.C.T.P

MARCHE N° 103-2018

Date limite de remise des offres :

Le 30 avril 2018 à 16h00

SOMMAIRE

Article 1er - Objet de la consultation

Article 2 - Clauses particulières

2.1. Documents accompagnant l'offre

2.2. Garantie - Installation

2.3. Délai d'installation

2.4. Prix

Article 1er - Objet de la consultation

L'Institut Universitaire Champollion va effectuer le remplacement du groupe froid présent en terrasse du bâtiment Multimédia.

La visite du site est obligatoire avant l'établissement du devis. Les caractéristiques de l'installation seront à déterminer en référence à celles qui figuraient dans le CCTP établi lors de l'installation initiale :

-Dimensionnement des équipements devant s'intégrer dans le local prévu en terrasse.
-Groupe de production d'eau glacée sans condenseur avec caisson d'isolation phonique :
Puissance à déterminer suivant calcul pour 7/12° et température de condensation de 50°, le groupe devant être compact et silencieux (isolation phonique 25 mm). L'ensemble devra être pré câblé, la puissance nécessaire devra être comprise entre 245 et 255 kWh.
Le devis devra comprendre en outre le raccordement au réseau, le remplissage au glycol, le grutage, le kit hydraulique et la mise en service de l'installation.
Il est à noter, comme souligné plus haut, **que seule l'estimation précise** après **la visite sur le site** permettra de cibler les besoins de l'INU par rapport à l'existant.

NB : Il pourra être fourni aux entreprises intéressées les plans de l'installations existantes (DOE toiture terrasse), ainsi que la partie du CCTP réalisé en 2006 concernant l'installation actuelle.

Article 2 - Clauses particulières

2.1. Documents accompagnant les offres

A l'installation de l'équipement, l'utilisateur (l'INU) se verra remettre :

- Tous les documents techniques se rapportant au fonctionnement et à l'entretien, notices, nomenclatures, catalogues. Ces documents seront rédigés en langue française.
- Tous les documents administratifs.
- Un plan détaillé de l'installation.

2.2. Garantie – Livraison

Les documents remis à l'utilisateur devront mentionner la date de prise d'effet et de fin de garantie de l'installation.

2.3. Délai d'installation

L'installation devra impérativement être effectuée dans les trente jours suivant la notification du marché.

2.4. Prix

Le devis estimatif de base devra comporter :

Le prix net en euros H.T. (en toutes lettres) ainsi que le prix T.T.C. de l'installation.

Le prix sera proposé en euros ferme, non révisable et non actualisable.

« Lu et approuvé »

A

Le

(Signature et Cachet de l'Entreprise)